



VKF Technische Auskunft Nr. 32926

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt

THERMO-TEK LM PRO ALU

Beschreibung

Wärmedämmplatten aus Steinwolle, einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie,
RD=40kg/m³, D=30-120mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

HFM, München: Prüfbericht 'B9189' (13.07.2009), Prüfbericht 'B17358' (06.02.2018),
Prüfbericht 'B20056' (20.02.2020), Prüfbericht 'B21215' (19.07.2021), Prüfbericht 'B15260'
(03.12.2015), Prüfbericht 'B17355' (06.02.2018), Prüfbericht 'B18258' (20.09.2018),
Prüfbericht 'B20055' (20.02.2020), Prüfbericht 'B21214' (20.07.2021), Prüfbericht 'B15259'
(02.12.2015), Prüfbericht 'B17356' (07.02.2018), Prüfbericht 'B21213' (19.07.2021),
Klassifizierungsbericht 'B21217' (20.07.2021); FIW, München: Bescheinigung der
Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-005.0-02' (03.08.2023); Hersteller: Leistungserklärung
'T4305HPCPR' (02.08.2019)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

02.05.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler