



VKF Anerkennung Nr. 31816

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

KNAUF INSULATION FIRE-TEK BD 907 ALB

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen,
Abmessung max. 1250mm x 1000mm, aus Mineralwollplatten mit einseitiger
schwarzer Alu- Folie kaschiert (D=60-100mm, RD=70kg/m³),
stumpf gestossen, vierseitig.

ohne Küchenabluft

Anwendung

Befestigung und Montage nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke: 60mm-100mm (RD=70kg/m³)

Unterlagen

DBI, Hvidovre: PB 'PGA11913A' (23.07.2021), PB 'PGA11913B' (23.07.2021), PB
'PGA11912A' (22.07.2021), PB 'PGA11851A' (23.07.2021), EXAP-Bericht 'PHB10129A'
(24.09.2021), KB 'PCA10737A_REV2' (24.09.2021)

Prüfbestimmungen

EN 13501-3; EN 1366-1; EN 15882-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S Vierseitig

Gültigkeitsdauer

31.12.2026

Ausstellungsdatum

02.03.2022

Ersetzt Dokument vom

03.11.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher