

Lösungen mit Fire-teK BD 907 / 913 ALB

Dominik Lensing
Mobil +49 15118567856
dominik.lensing@knaufinsulation.com

Anschluss Knauf Insulation Fire-teK BD 907 / 913 ALB an Flumroc Conlit Ductboard LW EI30 / EI60


November 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden nehmen wir Stellung zum Anschluss unserer Knauf Insulation Fire-teK BD 907 / 913 ALB Steinwolle Brandschutzdämmplatten an Flumroc Conlit Ductboard LW EI30 / EI 60. Diese Lösung gilt für die Systeme mit einer Feuerwiderstandsklasse von 30 und 60 Minuten.

Der Übergang von unserer BD 907 / 913 ALB Steinwolle Dämmplatte zur Conlit Ductboard LW ist wie folgt herzustellen:

Der Plattenstoss zwischen Flumroc Conlit Ductboard und Knauf Insulation Fire-teK BD 907 ALB ist als bündiger, passgenauer Stoss auszuführen. Der Plattenstoss ist umlaufend 4-seitig, durchgängig, hohlraumfrei, flächig anliegend und vollflächig mit Fire-teK Stick zu verkleben.



Die Weiterführung darf ausschließlich in der Strecke erfolgen, also außerhalb einer brandschutztechnisch klassifizierten Wand oder Decke. Ein Anschluss innerhalb oder im Bereich von Bauteildurchführungen (Wand-/Deckendurchbruch) ist nicht Bestandteil dieser Stellungnahme.

...2

- 2 -

Unter Einhaltung der oben genannten Bedingungen und der herstellerseitigen Montagevorgaben kann der Anschluss Knauf Insulation Fire-teK BD 907 ALB bzw. Fire-teK BD 913 ALB als Weiterführung eines Flumroc Conlit Ductboard EI30 / EI60 Systems in der Strecke, außerhalb brandschutztechnisch klassifizierter Wände/Decken, ausgeführt werden, ohne die geforderte Klassifizierung EI30 bzw. EI60 zu beeinträchtigen.

Alle weiteren Details zur Ausführung entnehmen Sie bitte den jeweiligen Montageanleitungen.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Knauf Insulation d.o.o. Novi Marof



Dipl.-Bauing. (FH)

Dominik Lensing

Specification Manager Technical Solution Zentraleuropa

Brandschutzsachverständiger (Eipos)

TIPCHECK Expert

Mobil: +49 151 18567856

E-Mail Dominik.Lensing@knaufinsulation.com