



VKF Technische Auskunft Nr. 32925

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Croatia

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Croatia

Gruppe

122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt

THERMO-TEK BD 080 ALU

Beschreibung

Wärmedämmplatten aus Steinwolle, einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie,
RD=80kg/m³, D=40-255mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

HFM, München: Prüfbericht 'B9189' (13.07.2009), Prüfbericht 'B17358' (06.02.2018),
Prüfbericht 'B20056' (20.02.2020), Prüfbericht 'B21215' (19.07.2021), Prüfbericht 'B15260'
(03.12.2015), Prüfbericht 'B17355' (06.02.2018), Prüfbericht 'B18258' (20.09.2018),
Prüfbericht 'B20055' (20.02.2020), Prüfbericht 'B21214' (20.07.2021), Prüfbericht 'B15259'
(02.12.2015), Prüfbericht 'B17356' (07.02.2018), Prüfbericht 'B21213' (19.07.2021),
Klassifizierungsbericht 'B21217' (20.07.2021); FIW, München: Bescheinigung der
Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-005.0-02 ' (03.08.2023); Hersteller: Leistungserklärung
'T4305OPCPR' (07.02.2020)

Prüfbestimmungen**Beurteilung**

Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

02.05.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler