



VKF Anerkennung Nr. 33504

Inhaber /-in

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140
42220 Novi Marof
Kroatien

Hersteller /-in

Knauf Insulation d.o.o.
42220 Novi Marof
Kroatien

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

KNAUF INSULATION FIRE-TEK - BD 913 ALB

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen,
aus Mineralwollplatten mit einseitiger schwarzer Alu- Kaschierung,
stumpf gestossen, (D=60-100mm, RD=130kg/m3).
Abmessung: max. 1250mm x 1000mm
Ausführung: eckig, vierseitig, stumpf gestossen.

Küchenabluft: EI30

Anwendung

Küchenabluft: EI 30 (ve ho i ↔ o) -S
Befestigung und Montage nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke: 60mm - 100mm (RD=130kg/m3)
Ausführung: eckig

Unterlagen

DBI, Hvidovre: PB 'PGA12436A' (17.12.2024), PB 'PGA12529A' (17.12.2024), PB
'PGA12530A' (18.12.2024), PB 'PGA12571A' (18.12.2024), PB 'PGA12602A' (18.12.2024),
PB 'PGA12740A' (28.10.2025), PB 'PGA12894A' (09.01.2026), EXAP-Bericht 'PHB10167A'
(09.01.2026), KB 'PCA11002A Rev-2' (09.01.2026)

Prüfbestimmungen

EN 1366-1; 15882-1; EN 13501-3

Beurteilung

Feuerwiderstand EI 60 (v_e h_o i ↔ o) S

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

27.02.2026

Ersetzt Dokument vom

27.02.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

